



AUTONOMIA SCOLASTICA M. Curie

Via Masaccio, 4- CERNUSCO SUL NAVIGLIO

STATO DEGLI INTERVENTI AL 1.06.2020

INTERVENTO	RICHIESTA SCUOLA	INTERVENTI REALIZZATI
Fibra ottica	Potenziare la fibra ottica	Da controlli effettuati non risultano problemi di saturazione dei 100 Mb offerti alla scuola.
Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza	<ul style="list-style-type: none">- infiltrazioni nelle palestre e obsolescenza dei finestroni- avvallamento della pista di atletica	<ul style="list-style-type: none">- spostamento guardiola di ingresso;- spostamento 2 laboratori di microbiologi;- infiltrazioni nelle palestre e obsolescenza dei finestroni;- avvallamento della pista di atletica ;- sostituire le porte di uscita di sicurezza.- il ripristino funzionalità alcuni autoparlanti impianto audio;- ripristino/sistemazione funzionalità, riparazioni guasti vari dell'impianto elettrico in vari punti dell'edificio;- ripristino infiltrazioni in vari punti della copertura dell'edificio;- ripristino funzionalità vari corpi illuminanti ed interventi vari elettrici;- verifiche attrezzature sportive;- sostituzione corpi illuminanti segreterie;- spurgo tubazione fognarie in varie occasioni;- sostituzione alcuni vetri accidentati;- ripristino in vari punti della pavimentazione parcheggio;- sistemazioni pavimentazione in alcuni corridoi e riposizionamento coprigiunti;- verifica dell'impianto di sollevamento acque fognarie;- sostituzione corpi illuminanti nella



		<p>palestra A;</p> <ul style="list-style-type: none">- spostamento ubicazione di due laboratori di microbiologia, compreso realizzazione di una nuova parete in cartongesso;- pulizia e sistemazione pista di atletica e campi sportivi esterni;- interventi vari di sistemazione porte e finestre in alluminio in vari punti dell'edificio;- sistemazione porte interne in legno compreso maniglie di alcune aule;- spostamento guardiola compresa la realizzazione di nuova impennata divisoria e spostamenti impianti vari;- manutenzione/verifica parete mobile divisoria palestra;- ripristino infiltrazioni in vari punti della copertura;- pulizia copertura e canali di gronda;- revisione varie nei servizi igienici;- ampliamento impianti rete nel locale biblioteca;- odifica/ampliamento impianto elettrico in alcuni laboratori;- ripristino parete in gesso in prossimità della porta aula del secondo piano;- ripristino parete in cartongesso danneggiate in alcune aule;- fornitura e posa pannelli del controsoffitto in fibra minerale in varie aule;- imbiancature laboratorio 26 del secondo piano ed altre aule dell'edificio;- ripristino/revisione di alcune porte REI.
Manutenzione impianti antiintrusione	<ul style="list-style-type: none">• problemi videosorveglianza (impianto obsoleto)• sostituire le porte di uscita di sicurezza	<p>ANTINTRUSIONE: NON è prevista nell'appalto videosorveglianza sia esterna che interna</p>



Manutenzione impianti antiincendio	<ul style="list-style-type: none">- manutenzione degli estintori- problema dell'allarme antincendio	La manutenzione semestrale è stata effettuata il 27.04.2020 e il 06.05.2020. Sono stati sostituiti i seguenti elementi: n. 6 manichette n.2 lance + n. 3 lastre safe-crash (varie dimensioni) + n. 1 batteria IRAI (GIELLE)
Manutenzione straordinaria ascensori	Blocco di un ascensore	Intervento straordinario da programmare in relazione alle risorse rese disponibili
Interventi di riqualificazione energetica	<ul style="list-style-type: none">- Realizzazione nuovo impianto climatizzazione, efficientamento dei sistemi di illuminazione e interventi sull'involucro (pr. Territori virtuosi)- problema all'impianto di riscaldamento	<ul style="list-style-type: none">- Gara in corso- Dal verbale del 03/06/2019 veniva evidenziato un problema di riscaldamento (distribuzione del calore inadeguata). Per migliorare il confort nelle due zone al piano seminterrato più svantaggiate è stata effettuata una pulizia dei canali con conseguente bilanciatura del flusso d'aria mediante le serrande, per favorire le aule più fredde.- E' stato sostituito un generatore di calore nel mese di settembre del 2019
Iniziativa didattiche		Erogazione finanziamento per utilizzo strutture sportive esterne € 3.500,00 (acconto)
Sgombero	Sgombero di alcuni arredi	Il servizio competente sta valutando e programmerà nei limiti del budget a disposizione la richiesta dello sgombero di arredi fuori uso + dismissione laboratorio di chimica
Contributo per piccole spese di manutenzione	Sono stati erogati contributi per l'importo di 6.684 € per piccole spese di manutenzione ordinaria urgente e di funzionamento degli uffici amministrativi.	